

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 1798

Utstedt: 06.08.2012

Fornyet: 07.07.2022

Gyldig til: 01.08.2027

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## NEOFLEX SIL fleksible tilførselsslanger

er i samsvar med kravene i

- › EN 13618
- › KTW Guideline (\*)
- › DVGW W 270 (\*)



### Innehaver

Neoperl Nordic A/S  
Erhvervsparken 1, Bjerregrav  
8920 Randers NV, Danmark

### Produsent

Neoperl Nordic A/S  
Erhvervsparken 1, Bjerregrav  
8920 Randers NV, Danmark

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

NEOFLEX SIL er en fleksibel tilførselsslange bestående av silikonslange med armering av rustfri stålfletting. Leveres med både løpemutter og gjenger i messing eller avsinkingsbestandig messing.

Følgende rørdimensjoner inngår:

- › 8 mm, 10 mm, 13 mm, 15 mm, 20 mm og 25 mm

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare. Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW Guideline.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

